

質問に対する回答書83  
東京外環自動車道 八潮パーキングエリア工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	単価表252 鉛直ドレーン工A1	先端アンカー材は物価資料掲載単価と見積単価のどちらを想定しているかご教示ください。	見積単価を想定しております。
2	単価表252 鉛直ドレーン工A1	先端アンカー材は 規格寸法160mm×70mm×2.0mm を想定していると考えてよろしいですか。	そのとおりお考えください。
3	単価表252 鉛直ドレーン工A1	先端アンカー材は 一般工法用標準型 を想定していると考えてよろしいですか。	そのとおりお考えください。
4	特記仕様書26-33 基礎杭工	基礎杭工のセメントミルクの施工に使用するセメントは、「セメント 高炉セメントB種 バラ超大口 2 種(3,000t以上)」を想定しているかご教示ください。	そのとおりお考えください。