

質問書回答⑱

件名) 長野自動車道 一本松トンネル(上り線)北補強工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	技術提案書作成説明書4.(3)①	<p>【別添2「技術提案における標準工程」に示す標準案と対比させた工程表を作成すること。】とありますが、同一の用紙、該当月に標準案の工程と提案の工程を併記する必要がありますか？ 規制の順序、各工種の順序及びパーティー数の変更を提案した場合、うまく記載できません。 こういった場合の記載方法をご教示願います。</p>	<p>技術提案における工程表と同一の用紙に標準案の工程を併記する必要はありません。</p>