

質問書回答①

件名) 長野自動車道 一本松トンネル(上り線)北補強工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	技術提案における施工条件書(8/9)4-3 提案の評価	発注者が想定する作業編成、及び作業期間または作業能力のうち、コンクリート構造物工について、作業編成(1方あたり):10人(世話役1人、普通作業員5人、左官工2人、型枠工2人)作業期間及び作業能力:1方あたり65.8m <sup>3</sup> で計21方と記載がありますが、この工種には覆工受台の施工は含まれないという認識でよろしいでしょうか。ご教示ください。	技術提案における施工条件書4-3に記載しているコンクリート構造物工の作業期間及び作業能力は覆工受台の施工は含まないものですが、覆工受台の施工の省人化・省力化は技術提案の対象となります。