

質問書回答3

件名) 首都圏中央連絡自動車道 大栄ICT～松尾横芝IC間交通情報設備工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	設計書 C-110、C-112、C-121、C-123、C-127	工種番号：0310 内訳番号：07016、工種番号：0320 内訳番号：07016、工種番号：5010 内訳番号：07016、工種番号：5020 内訳番号：07016、工種番号：5040 内訳番号：07016の5項目において、基礎工の数量がすべて1基と記載されておりますが、設計図「共-01」「共-09」より門型柱基礎の為数量は2基となるのではないのでしょうか。	門型柱 1 基あたりの基礎を 1 基として計上しています。