

質問書に対する回答①

件名) 首都圏中央連絡自動車道 狭山パーキングエリア拡張工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	付替市道 設計図 49/62 雨水管改修 (2) P(H)-2-φ0.60 材料表	P(H)-2-φ0.60 の数量が5.0本と有りますが、標準長さは2.43mなので10m÷2.43m=4.12本では無いのでしょうか、ご確認をお願いします。	現在内容確認中ですので、確認でき次第お知らせいたします。
2	金抜設計書 番号 55 項目番号 5-(3) 集水ます Type A	数量総括表(2/3)に外回りパーキングエリアに1箇所と記載が有りますが、設計図面パーキングエリア拡張部 1/64 記号説明書に集水ます Dc-a-b-c 用301 の記載が有りますが、6/64 用排水系統図(2)(外回り) の図中では Dc-a-b-cが確認できません、60/64 点検路改良 図中の数量表にType Aとの記載が有りますが規格・寸法がDc [^] -0.50-0.50-0.50 と記載されており記号説明書及び用301と整合が取れません、正しい規格・寸法についてご教示ください。	現在内容確認中ですので、確認でき次第お知らせいたします。
3	金抜設計書 番号 56 項目番号 5-(3) 集水ます Type B	数量総括表(2/3)に内回りパーキングエリアに1箇所、外回りパーキングエリアに1箇所の計2箇所の記載が有りますが、設計図面パーキングエリア拡張部 2/64 平面図(1) に記載の Dc [^] (D)-0.60-0.60-0.60 及び、60/64 点検路改良 図中の数量表に記載のType B Dc [^] -0.60-0.60-0.60 の2箇所と考えて宜しいでしょうか、ご教示ください。	そのとおりです。
4	特記仕様書 P-23 (2)再資源化等をする施設の名称及び所在地	再生砕石、インターロッキングブロック、割栗石の運搬には有料道路の使用をお考えでしょうか、ご教示ください。	有料道路料金費の対象については、割掛対象表参考内訳書に記載のとおりとお考えください。