

質問書に対する回答4

件名) 首都圏中央連絡自動車道 幸手遮音壁工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	特記仕様書 21-3-1 アンカーボルト健全度調査	アンカーボルトの健全度調査は、箇所あたりアンカー1本の調査と考えてよろしいでしょうか、もしくは箇所あたりに設置されているアンカー全数の調査ですか。御教示願います。	箇所あたりに設置されているアンカー全数の調査です。