

質問に対する回答書④

東北自動車道 蓮田サービスエリア(下り線)改築工事

No	質問箇所	質問事項	回答
1	②【特記仕様書】P36 26-13 ③-1【設計図】82~90	地盤改良工の工法はCI-CMC-HA工法にて設計されていますが、受注後の協議により、設計図書に記載されている条件を満たすことができる類似の工法に替えて施工することは可能でしょうか。	地盤改良工の工法はCI-CMC-HA工法を想定しておりますが、監督員が必要と認めた場合は変更協議の対象となります。