

質問に対する回答書52

東北自動車道 蓮田サービスエリア(下り線)改築工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	金抜設計書 番号3 捨土掘削 土砂 A	バックホウによる敷均し・整地費用は、土木工事等単価ファイルに掲載の単価採用を想定しているかご教示ください。	そのとおりです。
2	金抜設計書 番号42 地盤改良工 深層混合処理工A	上り線スロープボックス部と下り線スロープボックスの地盤改良工について、積算における平均N値区分能力係数(E2)をご教示ください。	平均N値区分能力係数(E2)は1.00の適用を想定しております。
3	金抜設計書 番号42 地盤改良工 深層混合処理工A	CI-CMC-HA施工機の損料は一般社団法人日本建設機械施工協会が発行している「建設機械等損料表」(令和6年度版)に掲載の単価を採用しているかご教示ください。	損料等は「CI-CMC-HA工法積算資料」の値を基準価格は見積りを採用し、算出される供用1日当たり換算値の採用を想定しております。
4	金抜設計書 番号43 地盤改良工 深層混合処理工B	上り線 入り口部の地盤改良工について、積算における平均N値区分能力係数(E2)をご教示ください。	平均N値区分能力係数(E2)は1.00の適用を想定しております。