

質問に対する回答書53

東北自動車道 蓮田サービスエリア(下り線)改築工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	特記仕様書 26-6-1 構造物掘削 特殊部A	構造物掘削 特殊部Aにおける土留(鋼矢板三型)は、引き抜きも含まれるのでしょうか、引き抜きも含まれる場合、土留材は、賃料計上でしょうか、あるいは中古品購入でしょうか。 質問に対する回答書24 番号10の回答では、中古品購入とありますが、引き抜きが含まれる場合、引き抜いた鋼矢板はどう取り扱うのでしょうか。	構造物掘削 特殊部Aにおける土留は引き抜かず残置を想定しています。なお、土留材の費用は回答書24番号10のとおり中古品を想定しています。