

質問に対する回答について

工事名) 東北自動車道 新産ヶ沢橋床版取替工事

質問事項と回答

| 番号 | 質問事項  | 回答   |
|----|---|--|
| 1  | 床版取替工事における各橋梁部の伸縮装置撤去設置が設計図及び金抜設計書、数量明細表に未計上ですが、失念していませんか。別紙-1 工事工程表には伸縮装置の項目があります。ご教授願います。   | 伸縮装置の撤去については、特記仕様書 24-17 既設床版撤去工のとおり既設床版撤去工に含まれます。伸縮装置の設置については、特記仕様書 24-27 率計上工事に関する事項及び参考図（率計上工事関連事項）(31/50～34/50) 伸縮装置設置工図のとおり率計上工事に関する事項に含まれます。 |
| 2  | 概略工程表について、冬季休止期間が 12/1～2/28 の 3 ヶ月となっておりますが、気象状況（暖冬）により施工可能である場合、協議により施工可能となる場合があるのでしょうか。また、発注者ケーブル協議等により未施工期間がありますが、協議により工程短縮は可能でしょうか。ご教授願います。 | 冬季休止期間については、特記仕様書 9-2 冬季休止期間に記載されているとおりです。また発注者ケーブル協議等に関するご質問については概略工程表のとおりです。   |
| 3  | 当初発注見通しでは、支承取替 25 基とありましたが、今回、未計上で詳細設計（支承）で記載がありますが、必要と判断された場合、設計変更で追加になるのでしょうか。  | 参考図（率計上工事関連事項）をご確認ください。  |