

質問に対する回答について

工事名) 東北自動車道 新産ヶ沢橋床版取替工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回答
1	数量明細表(1/12)_8-(3)鉄筋 B 1 (E)において「八反田川橋上り線 A1-A2」・「八反田川橋下り線 A1-A2」の数量は共に「0.140(単位:t)」となっていますが、八反田川橋(上り線)_接合部配筋図(その1)(015/031)、八反田川橋(上り線)_場所打ち床版配筋図(その2)(019/031)及び八反田川橋(下り線)_接合部配筋図(その1)(015/031)、八反田川橋(下り線)_場所打ち床版配筋図(その2)(019/031)における機械継手付エポキシ樹脂塗装鉄筋に該当する鉄筋重量の総和は共に「1.458(単位:t)」となります。設計数量としてどちらが『正』であるか、ご教示ください。	機械式継手付エポキシ樹脂塗装鉄筋に該当する鉄筋重量の総和は共に「1.508(単位:t)」となります。当該項目に係る交付図書を訂正いたしますので、詳細については訂正公告をご確認ください。