

質問に対する回答について

工事名) 東北自動車道 新産ヶ沢橋床版取替工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回答
1	新産ヶ沢橋(下り線)プレキャストPC床版構造図(その2)(010/031)のスタッドジベル用孔について、平面図では床版1枚当たり7箇所×4主桁=28箇所となっているのに対して、側面図およびスタッドジベル用孔詳細図からは4箇所×4主桁=16箇所と読み取れます。本図面における床版1枚当たりのスタッドジベル本数は2本×28箇所=56本と2本×16箇所=32本のどちらが正しいかご教示願います。	側面図の2本×16箇所=32本でお考えください。ただし、詳細設計完了にともない変更となる場合があります。