

質問に対する回答について

工事名) 東北自動車道 新産ヶ沢橋床版取替工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回答
1	鉄筋 B (E) は、床版現場打ち部に使用するものでエポキシ樹脂塗装鉄筋継手治具は含むとあります。一方、鉄筋 B1 (E) は床版及び地覆・壁高欄に使用するもので、エポキシ樹脂塗装鉄筋治具は含まないとあります。数量明細書で、鉄筋 B (E) は、八反田川橋の上下線にそれぞれ 0.14t 計上されています。鉄筋 B 1 (E) は、「プレキャスト部材側のあらかじめ設置された継手治具に継ぐ鉄筋」という理解してよろしいでしょうか。ご教示ください。	その通りです。