

質問に対する回答について  
調査等名) 常磐自動車道 檜葉地区土質調査

質問事項と回答

番号	質 問	回 答
1	特記仕様書 2-3-3 給水について、ポンプ給水と車両給水どちらも計上されている箇所がございますが併用すると考えてよろしいでしょうか。	その通りです。
2	車両給水の日数について、各調査ボーリング土質区分毎の数量を日当たり作業量で割って算出された日数分計上されていると考えるとよろしいでしょうか。そうでない場合、計上されている日数をご明示頂けないでしょうか。	貴社の計画に基づき必要な費用を計上願います。
3	土壌分析試験（溶出試験・含有試験）は諸経費対象外と考えるとよろしいでしょうか。	その通りです。
4	弾性波探査・弾性波探査解析はどちらも測線延長 1km 以外の場合の補正を考慮した歩掛が計上されていると考えるとよろしいでしょうか。	調査等積算基準 3-3-8、3-4-8に記載の通りです。
5	本業務では通勤と宿泊どちらを想定しているでしょうか。	調査等積算基準 1-4に記載の通りです。
6	土質地質調査 交通費・日当・宿泊費 の基地は福島市でしょうか。異なる場合、基地をご明示頂けないでしょうか。	貴社の計画に基づき必要な費用を計上願います。
7	機械等運搬に高速料金は計上されているでしょうか。	貴社の計画に基づき必要な費用を計上願います。
8	設計打合せは「調査等積算基準」の「技術打合せ」と「設計打合せ」どちらの歩掛が計上されているでしょうか。	調査等積算基準 3-4-9に記載の通りです。