

質問に対する回答について
工事名) 仙台北部道路 富谷工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回 答
1	<p>土工 設計図 3/109 について</p> <p>5 番 市道 5 号 大山線の延長は約 1000m あると思われませんが、373m になっています。土砂等の運搬時間算出には、5 番 市道 5 号 大山線の延長は 373m を採用しているかご教示ください。</p>	<p>設計図 1土工 3/109 市道5号大山線の延長は、1,216mとなります。交付図書の一部に誤りがありましたので、後日訂正いたします。</p>
2	<p>特記仕様書 28-5 有料道路料金費に関する事項について</p> <p>割掛対象表の項目名称に有料道路料金費がありません。単価表 112 交通規制工 路肩規制 I × 1 に要する有料道路料金は諸経費①に計上されていると考えてよろしいですか。</p>	<p>路肩規制時における作業車両の有料道路通行車両（利府しらかし台 I C ～富谷 I C 間）に要する費用については、特記仕様書 27-16-1 に記載のとおり、契約項目（単価表 112 交通規制工 路肩規制 I × 1）に含むものとなります。</p>
3	<p>特記仕様書 28-5 有料道路料金費に関する事項について</p> <p>割掛対象表の項目名称に有料道路料金費がありません。仮設防護柵の運搬に要する有料道路料金は諸経費①に計上されていると考えてよろしいですか。</p>	<p>仮設防護柵の運搬について、貴社の施工計画に基づき有料道路料金費が必要な場合には、契約項目（単価表 154 仮設防護柵 設置）において計上してください。</p>
4	<p>詳細図 設計図 67/190、70/190、123/190、124/190、149/190 の標準横断面図にプライムコート、タックコートの記載がありません。工事用道路の舗装はプライムコート、タックコート無で計画しているのでしょうか。</p>	<p>土木工事共通仕様書 18-5-2 及び特記仕様書 27-28-6（8）に記載のとおりとなります。</p>