

質問書に対する回答 7

件名) 首都圏中央連絡自動車道 横芝光舗装工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	<p>図面 本線 設計図 (1/9)の (32/42) 標準横断図(8)のセメントコンクリート舗装路盤Aについて</p>	<p>・9/20付けの回答で、『増厚分も考慮してます』とありましたが、数量計算書(貸与)では、面積×20cmの数量となっていて、考慮されていないのではと考えます。ご確認願います。</p>	<p>数量計算書は参考となっており、セメントコンクリート舗装版については本線 設計図 (1/9)の (32/42) 標準横断図(8)に基づく計上を想定しております。</p>
2	<p>数量表 改質アスファルトについて</p>	<p>・単価番号70番、71番、改質アスファルトA、Bの数量が、アスファルト混合物の数量とAs量より算出した数量と合いません。ご確認願います。</p>	<p>末尾(T)が付いているアスファルト混合物は、定置プラントより出荷となっております。上記数量に改質アスファルトは含まれておりません。</p>