

質問書に対する回答⑤

件名) 常磐自動車道 宮田川橋床版取替工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	05_設計図 宮田川橋(下り線)足場工詳細図(参考図)(その2) 図面番号151/165	トラス桁部(P2~P4)の足場形式は、割掛対象表参考内訳書では主体足場及び防護型側面足場となっています。 足場工詳細図(参考図)(その2)図面番号151/165では下弦材下面にトラス構造の主体足場を設置し、その上に全幅(10.45+1,117+0.93m)の総足場を立ち上げた形式となっています。 見積にあたり、本工事の施工範囲である床版取替え、仮縦桁設置、排水管取替え工事に必要な範囲としては参考図の範囲の足場は不要と考えますが、本工事の施工に必要な範囲にシステム足場を設置することで考えてよろしいですか。	そのとおりお考えください。