

質問書に対する回答⑳

件名) 常磐自動車道 宮田川橋床版取替工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	入札公告(説明書) P.8 評価項目	社会要請 特別な安全対策 【提案4】『割掛対象参考内訳書に示す吊足場工費(標準型側面及び防護型側面)の吊足場設置・撤去時の安全対策に関する技術提案』について、本提案における安全対策の対象は、吊足場の設置・撤去を行う作業員と考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。	作業員の安全対策も対象となりますが、作業員に限定するものではありません。
2	入札公告(説明書) P.8 評価基準	プレキャストPC床版にインサートナットを仕込む提案は、『入札公告(説明書)P8 評価基準』の③《不採用となる事象》の『当該工事の設計図書に適合しない場合』に該当するでしょうか。ご教示願います。	設計図書に定められていない構造を追加する提案である場合は不採用となります。
3	設計図 宮田川橋(下り線)A1~P2間橋台壁高欄用足場設置図(参考図) 図面番号48/165 宮田川橋(下り線)A4~A2間橋台壁高欄用足場設置図(参考図) 図面番号138/165	A1橋台壁高欄用足場およびA2橋台高欄用足場について、橋台付近には足場設置のための用地が確保されており、作業員は用地まで普通に移動できると考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。	橋台付近には高速道路用地はありますが、一般道からのアクセスはできないものとお考えください。本線からの移動を想定しています。