

質問書に対する回答

(工事名) 道央自動車道 札幌管内北地区舗装補修工事

質問事項と回答

	質問箇所	質問事項	回答
1	既設舗装の種別について	特記仕様書 22 ページ (2) 設計断面の表に記載の切削オーバーレイ工 (A-1、A1-1、A-2、A-3、B-1、B-2) 及び打換工 A の既設舗装の種別をご教示ください。	既設舗装の種別に関して、切削オーバーレイ工 A-1 及び B-1 の施工箇所は、高機能舗装及び密粒度舗装になります。その他の施工箇所は高機能舗装のみとなります。打換工 A の既設舗装の種別は基層用になります。
2	交通規制工 昼夜間連続規制 B 1 の規制付交通監視員について	特記仕様書 39 ページ (1) 種別の昼夜間連続規制 B 1 に『車線規制 (昼夜間連続) の設置日及び撤去日当日以外交通規制保守に必要な機械賃料等 (規制監視員及び施工時の交通監視員は含まない)』と記載されていますが、規制付交通監視員は含まれるのでしょうか。ご教示下さい。	昼夜間連続規制 B 1 に規制監視員に関する費用は含まれておりません。車線規制 (昼夜間連続) の設置日及び撤去日以外の日に関する規制監視員は、交通監視員 A 及び交通監視員 A (Y) にて計上しております。