

質問書に対する回答 1 3

件名) 関越自動車道 入間川橋床版取替工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	設計図全体概要・床版取替工 設計図 35/447~36/447	35/447で定着具詳細図にて定着具は1S21.8プレグラウトPC鋼材用と記載がありますがPC鋼材についてプレグラウトと裸線、どちらの材料を想定されておりますでしょうか。 また、定着具についてプレグラウト用とグラウトタイプ用のどちらの材料を想定されておりますでしょうか。 ご教示願います。	PC鋼材について、プレグラウトの材料を想定しております。 定着具については、プレグラウト用の材料を想定しております。