

質問書に対する回答 18

件名) 関越自動車道 入間川橋床版取替工事

| 番号 | 質問箇所 | 質問事項 | 回答 |
|----|---------------------|--|---|
| 1 | 図面38/1075、39/1075 | 施工計画図(その2)参考図、吊足場設置・撤去時及び施工計画図(その3)施工計画図、主桁補強時において、平面図の路肩側は、民地となっており工事用通路も中分側にしかありません。断面図はA1-P3間となっており、材料などの運搬車両(4t車クレーン付トラック)及び工事用通路は路肩側に配置されております。平面図と断面図が合致しておりません。どちらが正となりますでしょうか。 | 図面に誤りがありました。平面図が正となります。上記については交付図書を訂正いたします。 |
| 2 | 金抜き設計書 番号195 | 特-(10)塗膜除去工A 1867m2において、既設主桁における主桁補強取付箇所及び桁端ブラケット配置箇所の既存塗膜の除去数量と思われませんが、既設部材撤去における塗膜除去数量は含まれておりますでしょうか。含まれていない場合は撤去部材の除去数量及び計上項目箇所についてご教示願います。 | 既設部材撤去における塗膜除去数量は含まれておりません。既設部材の撤去に伴い塗膜除去工Aの数量を変更する必要が生じた場合は受注者と監督員で協議をするものとなります。 |
| 3 | 質問書に対する回答14 番号3 | 主桁補強において、各既設撤去部材はスクラップ処理を想定しているとのご回答ですが、処分費は金抜き設計書のどの項目で計上すればよろしいでしょうか。 | 主桁補強工Aに計上してください。 |
| 4 | 金抜き設計書 番号172 | 特-(8)仮設拡幅床版設置工 処分費において 数量1408.5tとありますが、既設部材撤去の数量が含まれていないと思われまます。既設部材撤去の処分費はどの項目で計上すればよろしいでしょうか | 仮設拡幅鋼床版設置工設置(夜)に計上してください。 |
| 5 | 割掛け対照表 共通仮設費 | 有料道路料金費の項目の明示がございません。当初においては見込まれていないと考えてよろしいでしょうか。含まれる場合は、区間及び回数などの内訳詳細についてご教示願います。 | 有料道路料金費については必要となる費用を関連する契約項目に計上願います。 |
| 6 | 図面286/1075、287/1075 | 入間川橋(上り線)P8~A2 既設主桁補強詳細図(その21)及び(その22)において新設対傾構の配置図の明示がございません。TYPE-1、TYPE-2、TYPE-3の配置図を提供していただけないでしょうか。 | 図面に一部脱漏がありました。上記については交付図書を訂正いたします。 |