

質問書に対する回答 4

件名) 横浜新道 常盤台第一高架橋塗替塗装工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	塗膜除去について	内面の塗膜除去は、あまり効き目がない傾向にございますが、試験施工の結果により他工法への変更協議の対象となりますでしょうか。 また、それに伴って工期延伸等協議の対象となりますでしょうか。	特記仕様書19-3-6「施工」(5)に記載の通り、現地における剥離状況の確認を行い、剥離剤の使用量及び除去回数等、塗膜除去工について変更する必要があると認められた場合は協議対象となります。これに伴う工期の延長についても同様とお考えください。
2	新保土谷ICランプ橋、新藤塚橋へのアクセスについて	新藤塚橋、Eランプ2号橋、Gランプ1号橋の利用可能ヤードへのアクセスは日々、本線上からアクセスする想定でしょうか。本線外からでも入場可能なルートございますでしょうか。	新藤塚橋、Eランプ2号橋、Gランプ1号橋の利用可能ヤードへのアクセスは日々、本線上からアクセスする想定しており、設計図4/48よりお考えください。なお、本線外からの入場はできないものとしてお考えください。
3	剥離材用安全衛生保護費について	呼吸用保護具の数量は明示いただいておりますが、賃料の数量の明示がございません。開示いただけますでしょうか。	工事工程表（概略工程表）を基にお考えください。