

質問書に対する回答 2 2

件名) 長野自動車道 五常橋床版取替工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	割替対象表 参考内訳書 参考図16/17	左記の設計図書に滝ノ沢橋(上り線)A1橋台の仮設構台について、記載されていますが、本工事では(上り線)A2橋台側には設置しない、というお考えでよろしいでしょうか?御教授ください。また、A2橋台側に設置しないのであれば、その理由をお教えいただけますでしょうか?	仮設構台の設置は任意ですので、設置箇所についても指定はありません。 なお、当社の計画では滝ノ沢橋(上り線)A2橋台側は、ラフタークレーンによる資材搬入が市道上から可能と考えているため仮設構台は不要と考えています。