

件名) 長野自動車道 五常橋床版取替工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	・入札公告説明書(説明書) P8 評価基準	技術提案評価項目1.2に「床版および壁高欄の場所打ちコンクリート打設時および養生時」と記載がありますが、床版の場所打ちコンクリートは、端部現場打ち部だけでなく、「間詰めコンクリート」を含むのでしょうか?御教示願います。	床版の場所打ちコンクリートは、端部現場打ち部だけでなく、「間詰めコンクリート」も含まれます。