

質問書に対する回答 4

件名) 長野自動車道 五常橋床版取替工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	特記仕様書 24-33-3 種別	床版の詳細設計E、F、G、Hの詳細設計費の見積りを行うにあたり、建設時の完成図を配布頂けますでしょうか。	設計図518/532「五常橋（上下線）全体一般図（参考図）」から532/532「西宮橋（上下線）全体一般図（参考図）」を参考に費用計上願います。
2	特記仕様書 24-33-4 設計	既設鋼桁照査（LR）とは具体にはどのような照査になりますでしょうか。	既設鋼桁照査（LR）とは、下フランジ及び支点上の補剛材を対象として、道路橋示方書（平成29年）を参考に耐荷性能を照査し、既設鋼桁の補強要否の確認を実施するものです。