

質問書に対する回答 1 4

件名) 長野自動車道 五常橋床版取替工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	特記仕様書P72 単価表 111-119 床版の詳細設計A~H	西宮橋、太平橋、落水橋、西沢橋の各橋梁が非合成桁か合成桁かご教示お願いいたします。 また、西沢橋、落水橋、太平橋、西宮橋について、追加で設計成果品を借用させていただく事は可能でしょうか。	全て非合成桁です。 西沢橋、落水橋、大平橋、西宮橋の設計成果品については、契約締結後に貸与いたします。