

質問事項に対する回答書39

(件名)磐越自動車道 黒森山トンネル工事

番号	日付	資料の種類	ページ	章の番号等	質問事項	回答
1	12月3日	特記仕様書	31	27-6	吹付のり枠工に枠内セメントモルタル吹付け(t=5cm)を行うとありますが、この単価は金抜設計書の項目番号22吹付のり枠工に計上するもので、項目番号21セメントモルタル吹付工とは異なるとしてよろしいでしょうか。	そのとおりです。
2	12月3日	設計図(トンネル)	92/95		モルタル吹付工(1層目)は金抜設計書の項目番号21(吹付のり枠内以外)、モルタル吹付工(2層目)は金抜設計書の項目番号22(吹付のり枠内)に計上でよろしいでしょうか。その場合、項目番号21の数量は12m2(枠内)ではなく、全面24m2(23.9m2)が正ではないでしょうか。	そのとおりです。 セメントモルタル吹付工 セメントモルタル吹付(t=5cm)の数量は24m2が正となります。 上記については、後日、交付図書を訂正いたします。
3	12月3日	設計図(トンネル)	93/95		大型コンクリートブロック積工 裏込め砕石の規格をご教授願います。	共通仕様書4-19及び特記仕様書19のとおりです。
4	12月3日	積算条件(単価地区)			積算上の単価地区は新潟県阿賀(担当工事事務所)でよろしいでしょうか。異なる場合は、単価地区をご教授願います。	R6.10.18当社HP掲載の「質問に対する回答書9(番号5)」のとおりです。