

質問事項に対する回答書43

(件名)磐越自動車道 黒森山トンネル工事

番号	日付	資料の種類	ページ	章の番号等	質問事項	回答
1	12月9日	設計図(スノーシート編)	53/217		設計図(スノーシート編)53/217の左下の補強鉄筋図は、12.000+2.160となっていますが、下部のJ5及びJ6はL=15.360と記載が有ります。どちらが正であるかご教示をお願いします。	設計図(スノーシート編)53/217に誤りがありました。J5の鉄筋延長については、J5-1 L=12000mm、J5-2 L=2160mmが正となります。J6の鉄筋延長については、J6-1 L=12000mm、J6-2 L=2160mmが正となります。上記については、後日、交付図書を訂正いたします。
2	12月9日	数量明細表		番号20	数量明細表番号20 種吹付A(人工基材)の項目が坑門工となっていますが、設計図に記載が無く何処の施工をするのかわかりません。施工箇所及び施工数量の明示をお願いします。	設計図(トンネル編)31、43/95の旗揚げに誤りがありました。上記については、後日、交付図書を訂正いたします。
3	12月9日	設計図(土工編)	13/69～18/69		設計図(土工編)13/69～18/69横断面図の表で上部路床断面横が記載されていますが、特記仕様書29-1(21)に該当するため今回の発注には含まれていないと考えてよろしいでしょうか。ご教示をお願いします。	R6.11.19当社HP掲載の「質問に対する回答書26(番号1)」のとおりです。なお、特記仕様書29-1(21)は設計図(土工編)19、20/69に示す「別工事にて施工」の範囲となります。
4	12月9日	特記仕様書		27-4(1)	特記仕様書27-4(1)構造物掘削普通部C2は本線内盛土場②内への運搬、仮置となっていますが、仮置後はどの様にするかご教示をお願いします。	特記仕様書27-33のとおりです。
5	12月9日	特記仕様書		27-9(2)	特記仕様書27-9(2)で「廃プラスチック類は処分場へ運搬、処分する」とありますが、特記仕様書19-2(2)には「廃プラスチック」の種類がありません。記載のある混合廃棄物で処分すると考えてよろしいでしょうか。ご教示をお願いします。	そのとおりです。