

質問に対する回答について

工事名) 東北自動車道 耳取川橋塗替塗装工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回 答
1	<p>特記仕様書 15-3-5 施工 (7) 増し塗り塗装について</p> <p>設計図に記載されている増し塗り数量には桁端増し塗りも含まれている数量かご教示願います。</p> <p>(参照図: 図番号 3/72 耳取川橋、図番号 40/72 仲田橋 (区間 2)、図番号 60/72 鹿妻堰橋)</p>	<p>各設計図の凡例に示すとおり、桁端部の増し塗りも含まれております。</p>