

質問に対する回答について

工事名) 八戸自動車道 折爪トンネル照明設備更新工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回 答
1	<p>特記仕様書 23ページの第3章 機器仕様 第2章 所要条件 2-2 構造 5)改造内容 ロ)に既設灯具筐体の防水パッキンを取り替 えるものとする。と記載されておりますが、 メーカーに確認したところ灯具筐体と一体 のため取り替えが難しいと回答いただきま した。 取り替えなしでもよろしいですか。 もしくは、契約締結後の協議は可能でしょ うか。</p>	<p>既設灯具の防水パッキンが劣化により剥がれてい るため、同等のパッキンを灯具筐体に接着するこ とにより取替をお願いします。 防水試験については不要とします。</p>
2	<p>特記仕様書 P23 所要条件について ロ) LED内機交換ユニットの取付けと合わせ て既設灯具筐体の防水パッキンを取り替える ものとする。 とありますが、既設器具メーカーより現場での パッキン交換が不可能(器具に接着してあるた め)かつパッキン交換の際は器具本体の防水性 の保証は出来ないとの回答がきております。 本工事においては防止パッキンの取替え方法 および防水性条件について設計上どのように 見込んでいたか詳細ご教授ください。</p>	<p>上記のとおりです。</p>