

質問に対する回答について

工事名) 八戸自動車道 折爪トンネル照明設備更新工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回答
1	<p>①「既設灯具の防水パッキンが劣化により剥がれているため」とありますが、落札後の現場調査にて上記の状態が確認された器具のみ防水パッキンを取り替えるとの考えでよろしいでしょうか。</p> <p>②上記によらず全数を取り替えるとした場合、現場での防水パッキン取り替えが不可の場合の対応についてご教授ください。</p> <p>③「防水試験については不要とします。」とありますが、更新器具の防止保証等は不要と考えてよろしいでしょうか。</p>	<p>防水パッキンの取替については、劣化の状態によらず、全数取替です。</p> <p>入札公告1の「質問に関する事項」に記載のとおり、契約締結後の取り扱いに関する質問は受け付けておりません。</p> <p>そのとおりです。</p>