

質問に対する回答について

工事名) 仙台東部道路 新名取川橋耐震補強工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回答
1	構造物掘削特殊部の鋼矢板材料について、特記仕様書の作業内容ではリース品となっていますが、設計図の鋼矢板数量表ではリース品と中古品の混在となっております。設計図が正しいものと考えてよろしいでしょうか。	そのとおりです。後日訂正いたします。