

## 質問書に対する回答④

件名) 高崎管内橋梁補修工事発注用図面作成業務

No.	質問箇所	質問事項	回答
1	特記仕様書P6 「2-6 維持修繕設計」	特記仕様書の記載では1伸縮につき図面枚数は1枚ですが、詳細設計であることを考慮すると1伸縮につき数枚必要となる箇所もあるかと思われます。 枚数が増加した場合、数量変更で対応していただけたらと考えてよろしいでしょうか。	監督員が必要と判断した場合は数量変更の対象となります。
2	特記仕様書P6 「2-6 維持修繕設計」	伸縮継手の設計にあたり地震による移動量を考慮しますか。 考慮する場合は、地震移動量のデータを提示いただけたらと考えてよろしいでしょうか。	既設伸縮装置と同等の地震時移動量を考慮するものとします。 既設伸縮装置の地震時移動量のデータは契約後に提供します。
3			
4			
5			