

質問書に対する回答 1

件名) 中部横断自動車道 小諸御影TB自家発電設備更新工事

No.	質問箇所	質問事項	回答
1	発電機の燃料について	3号軽油は4月～10月の期間は入手が出来ませんが、どのようにお考えでしょうか。御教示下さい。	特記仕様書 第5章 5-2 現地試験調整 (3) 燃料、油脂類の補充のとおりです。
2	小諸御影TB自家発電設備新設工事	金抜き設計書に「基礎工 発電機基礎増打 1箇所」とありますが、図面に標記されていないようです。図面の開示をお願い致します。	設計図 図面番号1-04 に記載がございます。
3	更埴IC自家発電設備撤去工事	金抜き設計書に「ビット埋戻し工 1箇所」とありますが、図面に標記されていないようです。図面の開示をお願い致します。	設計図 図面番号2-02 に記載がございます。
4	碓氷軽井沢IC自家発電設備新設工事	金抜き設計書に「ハンドホール工 EA-C1 1箇所」とありますが、図面に標記されていないようです。図面の開示をお願い致します。	設計図 図面番号3-01 に記載がございます。