

質問事項に対する回答書①

(件名) 北陸自動車道 R6新潟管内舗装補修工事

番号	日付	資料の種類	ページ	章の番号等	質問事項	回答(案)
1	1月9日	特記仕様書	31	22-7	伸縮装置取替工について、既設埋設ジョイントの寸法をご教示願います。	設計要領第二集に規定される埋設型伸縮装置となります。
2	1月9日	設計図	138		伸縮装置取替工について、新設する製品ジョイントの形状および寸法が分かる詳細図を明示願います。	設計図書に示す規定を満たすものであれば製品に指定はありません。 貴社の施工計画に基づき費用の計上をしてください。
3	1月9日	特記仕様書	34~37	22-8-2	交通規制工について、夜間規制時のデリネータは貸与品か受注者手配のどちらでしょうか。	自発光デリネータについては貸与となります。
4	1月9日	特記仕様書	34~37	22-8-2	交通規制工について、昼夜連続規制の夜間保守時は規制内に夜間照明は必要でしょうか。また照明が必要な場合は1Km当たりの設置数をご教示願います。	夜間保守時の夜間照明は不要です。 設計図書に示す条件のもと、費用の計上をしてください。
5	1月9日	特記仕様書	37	22-8-3	夜間巡回について、巡回の交通監視員は2名1組とあります。特記仕様書22-9交通保安要員、連続規制巡視の交通監視員とは別の人員と考えてよろしいでしょうか。	特記仕様書22-9-1に示すとおり交通規制工に含むものとします。

番号	日付	資料の種類	ページ	章の番号等	質問事項	回答(案)
6	1月9日	特記仕様書	23-24	22-4-2	BLGの単価を公表願います。	令和7年1月10日に公表しております参考積算条件書をご確認ください。
7	1月9日	特記仕様書	42	22-13	交通量計測設備機器復旧工におけるループコイルは、既設ループコイルを再利用する積算でよろしいでしょうか。	単価の公表は行いません。 特記仕様書22-13に基づき費用の計上をしてください。
8	1月9日	特記仕様書	43	22-14	気象観測設備機器復旧工における路温計は、既設路温計を再利用する積算でよろしいでしょうか。	単価の公表は行いません。 特記仕様書22-14に基づき費用の計上をしてください。
9	1月9日	特記仕様書	46	22-17	防護柵アダプターの単価及び施工費を公表願います。	お問い合わせの材料価格・施工費については公表予定はございません。