

質問書に対する回答 1

件名) 東北自動車道 鹿沼 I C 受配電自家発電設備更新工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	特記仕様書 P5 1-6-2 仮設への切換に関する事項	設備名【鹿沼IC】自家発電設備、【鹿沼IC】受配電設備の切換時期において、「令和8年5月（仮設⇒既設）」とありますが「（仮設⇒本設）」の認識でよろしいでしょうか。	そのとおりです。
2	特記仕様書 P4 1-5-1 部分使用に関する事項 (1)鹿沼IC	番号1の質問事項においてその認識が正しければ、「新管理事務所棟 変圧器盤 (AC/GC)」及び「新管理事務所棟 変圧器盤 (AC)」について製作に期間を要するためこちらの変圧器盤も仮設で対応し、令和8年5月が使用開始時期にすることは可能か。	特記仕様書のとおり、「新管理事務所棟 変圧器盤 (AC/GC)」及び「新管理事務所棟 変圧器盤 (AC)」の本設の使用開始時期は令和7年8月になります。