

質問書に対する回答 4

件名) 上信越自動車道 蓬平盛土工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	特記仕様書25-10 流動化処理工 25-10-3 種別	表の区分内容に「定置式プラント」と記載がありますが、盛土現場に設置するプラントでしょうか。それとも常設のプラント（工場）も含むものでしょうか。	常設プラントを想定しています。