

質問書に対する回答

東日本高速道路株式会社 北海道支社
支社長 堀 圭一

(工事名) 道東自動車道 広内トンネル電気設備工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回 答
1	<p>図面番号 I-01、I-04 トンネル再放送設備について一般的に送信（再生）CH 数と受信部数は同数になると考えますが、図面を拝見すると送信部と受信部の部数が異なります。</p> <p>本工事においては図面通りの送信部数、受信部数を見込むとの考えでよろしいでしょうか。上記によらない場合は送信部数と受信部数をご指示ください。</p>	<p>図面番号 I-01 のとおり、送信部及び受信部ともに 4ch 放送出来る仕様となります。</p> <p>また、再放送架は図面番号 I-04 のとおり、6ch 実装出来る仕様となります。</p>

以 上