

質問書に対する回答 1

件名) 東関東自動車道 千葉北ICトールゲート改築工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	千葉北IC 富里IC	施設敷地内にて産廃・資材等のストックヤードは協議の上、確保可能でしょうか。	特記仕様書1-5に記載の通り貴社にて確保をお願いいたします。
2	図CB-A13	コンクリートパネル養生の詳細（パネル材の仕様、施工方法など）について情報提供願います。	パネルの厚さについては建築工事標準仕様書6.8.2(2)とし、材質は建築工事標準仕様書6.8.2(2)(イ)といたします。また施工方法については貴社の施工計画によるものといたします。